

Tilaaaja  
**0129920-0**  
Orimattilan kaupunki / Vesilaitos



Tokkolantie 3  
16300 ORIMATTILA

**Näytetiedot**

<b>Näyte</b>	Talousvesi		
<b>Näyte otettu</b>	07.02.2024	<b>Kellonaika</b>	
<b>Vastaanotettu</b>	07.02.2024	<b>Kellonaika</b>	17.58
<b>Tutkimus alkoi</b>	07.02.2024	<b>Näytteenotto</b>	Viranomaisvalvonta
		<b>syy</b>	
<b>Ottopiste</b>	Uudenkartanon vo, lähtevä vesi		
<b>Näytteenottaja</b>	Lahtela Tommi		

Analyysi	Menetelmä	3546-1 Talousvesi Uudenkartanon vo, lähtevä vesi	Yksikkö	MU %
Nitraatti, NO3	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	2,8	mg/l	15
Nitriitti, NO2	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01	mg/l	15
Veden lämpötila	kenttämittaus	6,0	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratorion kautta.

\* = Akkreditoitu menetelmä

**Lausunto** Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.

**Yhteyshenkilö** Huttegger Martina, 010 3913 421, kemisti

**Tiedoksi** Hollola tulokset;  
Hämäläinen Jyri, jyri.hamalainen@orimattila.fi;  
Junkkari Jami, jami.junkkari@orimattila.fi;  
Kotonen Petteri, petteri.kotonen@orimattila.fi;  
Lahtela Tommi, tommi.lahtela@orimattila.fi;  
Liukkonen-Hämäläinen Kirsi, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi;  
Viitakare Heikki, heikki.viitakare@orimattila.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.